

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Сетка стеклотканевая усиленная армирующая 1 м x 50 м ТУ 23.14.12-010-18501748-2020
торговой марки «XGLASSPRO»

№ партии: 02

Дата: 20.02.23г.


Наименование показателя	Значение показателей	
	Фактические	ТУ 23.14.12-010-18501748-2020
Ширина рулона, м	1	1 м ± 10 мм
Длина сетки, м	45	50 ± 5
Фактура ячейки	соотв.	квадратная, ромб
Размер ячейки, мм	соотв.	10 мм x 10 мм
Масса, г/м ²	95	115 ± 20 %
Свойства	соотв.	прочная, эластичная, легкая, не сечется
Цвет	белый	различный, в соответствии с образцом-эталоном
Толщина, мм, не менее	0,3	0,3
Содержание пропиточного материала, % по массе, не менее	14	14 ± 1 %
Разрывная нагрузка, Н/50 мм, - по основе	1300	1200 ± 17 %
- по утку	1300	1300 ± 17 %
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5 % растворе NaOH при температуре 18 – 30 °С, Н/50 мм, - по основе;	650	660 ± 17 %
- по утку	650	780 ± 17 %

Состав: стеклоткань, пропиточный слой

Условия хранения:

Рекомендуется хранить сетки в крытых помещениях в упаковке завода-изготовителя при температуре от - 15 °С до + 35 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. Не допускается хранить сетки с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения сетка должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий. Срок годности сетки - не ограничен.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СК-СТАНДАРТ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»
№ РОСС RU.32517.04СКС0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

№ 002651



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32517.04СКС0.OC02.00029

Срок действия с 09.02.2022г. по 08.02.2025г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Рег. № РОСС RU.32517.04СКС0
Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Качества". Адрес: 236005, г. Калининград, ул. Минусинская 26-49. Телефон: 8-906-239-60-88, e-mail: info-sk39@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Сетки отделочные из стекловолокна с полимерной пропиткой, в том числе самоклеящиеся (с липким слоем) для строительно-отделочных работ т.м. «XGLASS®», «XGLASSPRO®», «XGLASS® SILVER», «XGLASS® GOLD», «XGLASS® PREMIUM», «BPSnet», «Polinet», «Kolotek», «FLEXX», «KINGSHENG», «FUDATONG», «BEIJING», плотностью от 30 до 250 г/м², толщиной от 0,1 до 1,0 мм. Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
23.14.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Технической документации изготовителя

Код ТН ВЭД
7019 66 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«KINGSHENG (BEIJING) BUILDING & DECORATING MATERIALS CORPORATION»
Адрес: ROOM 306, 3TH FLOOR, NO.3 BUILDING, HONGFU ROAD, DAXING DISTRICT, BEIJING 100076, CHINA.
Филиалы завода-изготовителя:
«BEIJING HONGYE TECHNOLOGY CO., LTD»
Адрес: ROOM 306, BLOCK 1, NO.3, HONGFU ROAD, XIHONGMEN, DAXING, BEIJING, 100162, CHINA.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Регион»
ОГРН 1157746069007. ИНН 7731112143
Адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Алексеевский проспект, д. 62, этаж 3, пом. 312. Телефон: +7 495 637-68-81, e-mail: info@k-liga.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/G-09/02/22 от 09.02.2022г. выданный испытательной лабораторией ИЛ «АБ-тест»
№ РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21. Адрес: 144004, Московская область, Электросталь, Фрязовское шоссе, 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1



Руководитель СДС

/С.П. Уткина/

Эксперт

/Ю.Г. Пономарева/

